

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)**

Территориальный отдел в Сеgezском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Каменева, 12, г. Кемь, Республика Карелия, 186610
тел./ факс (81458) 5-46-11 E-mail: kemrpn@yandex.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 9
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

14 мая 2021 г.

г. Кемь, ул. Каменева, д.12
(место вынесения)

Должностное лицо: заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сеgezском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Задков Геннадий Николаевич,

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при рассмотрении материалов плановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАБОЧЕОСТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» КЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее МБОУ Рабочеостровская СОШ), ОГРН 1021000843335, ИНН 1002004041. 186601, Республика Карелия, Кемский район, п. Рабочеостровск, ул. Новая, д.6

На основании распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Л. М. Котович о проведении плановой выездной проверки от 07.04.2021 г. № 227, акта проверки №227 от 14.05.2021 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: п.2.1., п.2.5., п.2.16, п.8.1.2, п.8.1.2.3, п.8.1.4, 8.4.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20); п.1.5., п.1.8, п.2.3.3., п.2.4.6.2, п.2.5.2., п.2.5.3., 2.6.1., п.2.8.5, п.2.11.4, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства МБОУ Рабочеостровская СОШ, ОГРН 1021000843335, ИНН 1002004041. 186601, Республика Карелия, Кемский район, п. Рабочеостровск, ул. Новая, д.6

предписываю:

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации)

№п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения	Срок
----	--	------

/п	нарушения обязательных требований	исполнения до
1.	Обеспечить выполнение Программы производственного контроля в соответствии с п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	01.09.2021
2.	Обеспечить прохождение работниками школы периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, в соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20.	01.09.2021
3.	Оборудовать сливные трапы в туалетных помещениях в соответствии с п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.	01.09.2021
4.	Установить в туалетных помещениях отдельные водопроводные краны для технических нужд п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.	01.09.2021
5.	Устранить дефекты пола в рекреационных помещениях: в крыле начальных классов, на 2-м и 3-м этажах в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	01.09.2021
6.	В кабинетах 1-6, медицинском кабинете, кабинете «Технология», кабинете 9, 11, кабинете «Физика» устранить дефекты, шелушение краски, трещины, следы протечек стен и потолков в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	01.09.2021
7.	Устранить дефекты, повреждения, признаки поражения грибком на стенах и потолках в горячем цехе, кладовых, обеденном зале в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	01.09.2021
8.	Организовать работу пищеблока в соответствии с п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.3.3 СП 2.4.3648-20.	01.09.2021
9.	Установить на участках (зонах) для приготовления холодных блюд, участках (зонах) где производится обработка мяса, рыбы, овощей, яиц приборы для обеззараживания воздуха в соответствии п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	01.09.2021
10	Обеспечить составление учебного расписания согласно требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.	01.09.2021
11	Обеспечить наличие водопроводной воды в помещениях школы по санитарно – химическим показателям согласно п. 8.4.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 3.1., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21.	01.09.2021
12	Обеспечить приготовление блюд в соответствии с технологией и рецептурой согласно п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	01.09.2021
13	Питание детей организовать в соответствии с примерным меню, разработанным согласно п. 8.1.2, п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	01.09.2021
14	Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях школы в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20	01.09.2021

О выполнении предписания в срок до 01.09.2021 г. сообщить заместителю начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежемском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах, Задкову Г.Н., г.Кемь, ул.Каменева, д.12.


(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелии)

в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия в
Сегежском, Беломорском,
Кемском и Лоухском районах
(должность лица, уполномоченного
осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)



Задков Геннадий Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил(а) 14 мая 2021.

Об административной ответственности предупрежден(а)

Директор МБОУ Рабочеостровская СОШ
(должность, ФИО, подпись)



А.М.Смирнова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704031

Владелец Смирнова Альбина Михайловна

Действителен с 25.01.2023 по 25.01.2024